

ФИЛИАЛ ОАО "РОСЖЕЛДОРПРОЕКТ"

УКАЗАНИЕ

03.06.2008г. № 1247/1665
Шифр ЭЦМ178, СЭ5

["Транспортабельные модули ЭЦ-ТМ с
автоматическим газовым пожаротуше-
нием" 410416-ТМП. Дополнение 1]

В уточнение раздела 14 пояснительной записки типовых материалов по проектированию 410416-ТМП разъясняем, что необходимость запасных модулей газового пожаротушения определяется заданием на проектирование или техническими условиями к каждому проекту.

Запасной модуль должен обеспечивать возможность замены в любом комплексе ЭЦ-ТМ

Количество запасных модулей не должно превышать одного комплекта на 10 комплексов ЭЦ-ТМ, оборудуемых или уже оборудованных устройствами пожаротушения.

Указание утверждено Департаментом автоматики и телемеханики ОАО "РЖД" письмом № ЦШТех-32/19 от 26.05.2008 г.

Главный инженер института



А.Н.Хоменков