



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
И ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ
ИНСТИТУТ ИНФОРМАТИЗАЦИИ
АВТОМАТИЗАЦИИ И СВЯЗИ
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ
ТРАНСПОРТЕ»
(ОАО «НИИАС»)

Нижегородская ул., д. 27 стр. 1, Москва, 105025
Тел. (499) 262-53-20 факс (499) 262-74-43
e-mail: internet.info@niias.ru
e-mail: intranet.info@niias.org.ru
ИНН 7709/52846 КПП 770901001
ОКПО 62462078 ОКАТО 45286560000
ОКОПФ 47 ОКОФ 41

15.04.2018 № 714

На № _____ от _____

*По вопросу контроля качества аккумуляторов типа OPzS
СЦБ и согласование таблицы заменяемости старых
применяемых аккумуляторов - аккумуляторам OPzS.*

Уважаемые коллеги!

В части использования аккумуляторов типа OPzS Елецкого завода для резервирования электропитания устройств СЦБ сообщаю, что при условии качественного изготовления институт согласовывает их применение вместо устаревших аккумуляторов в соответствии с таблицей 1.

Приложение: Таблица 1 Применение аккумуляторов типа OPzS Елецкого электромеханического завода.

Первый заместитель Генерального директора

Е.Н. Розенберг

Исп. Молдавский М.М., начальник ПТЭС У и СБДН
Тел. 8(499) 262-18-29

Приложение к письму


от 15.02.2012 г.

№ 774

Таблица 1. Применение аккумуляторов типа OPzS Елецкого электромеханического завода.

Объект использования	Уном, В	Тип выпрямителя, панели	Тип старых аккумуляторов	Тип аккумуляторов «OPzS»	Кол. аккумуля.
Импульсные рельсовые цепи	2	ВАК-14	АБН-72, ССАП-76	2 OPzS 100	1
Сигнальные установки автоблокировки и входных светофоров, одиночная сдвоенная	12, 14 14+14	РТА, РТА1 РТАх2, РТА1х2	АБН-72, ССАП-76 то же	2 OPzS 100 2 OPzS 100	6, 7 7+7
Переезды без автошлагбаумов	14	РТА, РТА1	АБН-72, ССАП-76	2 OPzS 100	7
Переезды с автошлагбаумами	14+14	РТАх2 РТА1х2	АБН-72, ССАП-76	2 OPzS 100	7+7
Посты ЭЦ с размещением аккумуляторов в капитальном помещении с искусственно регулируемые климатическими условиями	24	ПР-ЭЦ, ПР2-ЭЦ, ПР2М-ЭЦ, ПР3-ЭЦ, ПВП-ЭЦК, ПВ-24, ПВП1-ЭЦК, ПВП1М-ЭЦК, ПВВ-ЭЦ, ПВВ-АБ	СКЗ-СК14	От 3 OPzS 150 до 6 OPzS 600	12
Посты ЭЦ с размещением аккумуляторов вне помещения	24	То же Необходима сезонная регулировка выходных напряжений	АБН-72, ССАП-76, ВМПЦ-400	От 4 OPzS 200 до 6 OPzS 420 Номинальную ёмкость увеличивать в 2,5-5 раз по сравнению с расчётной при нормальной температуре (из-за необходимости работы аккумуляторов при отрицательных температурах)	12

Начальник отдела электропитания и
пожарной безопасности ОАО «НИИАС»



М.М. Молдавский