



ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»
ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ СВЯЗИ
САРАТОВСКАЯ ДИРЕКЦИЯ СВЯЗИ

Московская ул. 8, г. Саратов, 410031
Тел.: (8452) 41-45-48, факс: (8452) 41-47-04
E-mail: ns_gubarevaei@pvrr.ru

**Начальникам региональных центров
связи Саратовской дирекции связи
Центральной станции связи –
филиала ОАО «РЖД»**

« 28 » февраля 2012г. №НСТ/249-12

На № _____ от _____

Саратовская дирекция связи направляет Вам для сведения Протокол совещания у старшего вице-президента ОАО «РЖД» В.А. Гапановича 03.02.2012г. №ВГ-47/пр «О применении на постах ЭЦ электросветильников марки 01-02х36-002, изготовитель ЗАО «Ксенон».

Отчеты предоставить в Саратовскую дирекцию связи на электронный адрес Логвиновой Г.А. ns_logvinovaga@pvrr.rzd до 03.03.2012г.

**И.о. Главного инженера
Саратовской дирекции связи**

А.В. Петренко

Исп. НСТИ ОТ Логвинова Г.А.
т. 3-43-70



ПРОТОКОЛ
СОВЕЩАНИЯ У СТАРШЕГО ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА ОАО «РЖД»
В.А. ГАПАНОВИЧА

от «3» апреля 2011 г. № ВТ-44/116

Присутствовали:

Начальник Управления охраны труда,
промышленной безопасности и
экологического контроля

Черкасов В.В.

Начальник Управления автоматики и
телемеханики Центральной дирекции
инфраструктуры

Балуев Н.Н.

Начальник Управления
электрификации и электроснабжения
Центральной дирекции
инфраструктуры

Лосев В.Г.

Начальник Управления объектов
технологического и коммунального
назначения Центральной дирекции
инфраструктуры

Никитин Г.Н.

Заместители начальников
департаментов и управлений ОАО
«РЖД», его филиалов и структурных
подразделений

Иванов Б.И., Беликов В.С.

Работники аппарата управления

Фомин С.А., Столяров А.В.,
Инкин Н.Е.

Главный инженер Росжелдорснаб

Локтев В.Г.

Главный инженер Свердловской
железной дороги

Набойченко И.О.

ЗАО «ОЦВ»

Вайгель А.М., Лукьянов А.В.

42 04 506

12

ОАО «НИИАС»

Филатов Н.В.

ФГП ВО ЖДТ России

Аксютин В.П.

**О применении на постах ЭЦ электросветильников марки
01-02х36-002, изготовитель ЗАО «Ксенон».**

ЛПО

(Набойченко, Никитин, Балугев, Лосев, Черкасов, Аксютин, Локтев, Гапанович)

1. 17 декабря 2011 года на ст. Богдановичи Свердловской железной дороги произошло загорание в релейном помещении поста МРЦ. Развитие пожара было предотвращено в начальной стадии, сработавшей системой газового пожаротушения.

Расследованием установлено, что причиной загорания явилось расплавление пластикового плафона-рассеивателя электросветильника марки ЛПО 01-02х36-002, изготовитель ЗАО «Ксенон», вследствие перегрева дросселя.

Проведенными исследованиями и замерами установлено, что нагрев дросселей указанных электросветильников в релейном помещении зарегистрирован в диапазоне от 60° до 105°С, а напряжение фидера бытовой нагрузки по фазам колебалось от 245 до 255 В.

Результаты проведенных испытаний на Свердловской железной дороге показали, что причинами перегрева дросселя электросветильника являются следующие факторы:

- применение в электросветильниках ЛПО 01-02х36-002 элементов (дросселей), не соответствующих заявленным параметрам, техническим условиям и конструкцией;

- нестабильность напряжения в сети.

Электросветильники марки ЛПО 01-02х36-002 установленные на посту МРЦ ст. Богдановичи, получены в 2011 году на Главном материальном складе Свердловской дирекции по материально-техническому обеспечению. Закупка указанных электросветильников осуществляется централизованно через Росжелдорснаб.

2. Начальнику Управления объектов технологического и коммунального назначения Центральной дирекции инфраструктуры Никитину Г.Н.:

2.1. запретить установку светильников данного типа, как не отвечающих требованиям безопасности;

2.2. в срок до 30.04.2012 г. подготовить программу по защите «бытовых» электросетей постов ЭЦ от возможных перепадов напряжения сверх допустимых норм;

2.3. организовать мониторинг инцидентов при работе электросветильников марки ЛПО 01-02х36-002, подготовить информацию по итогам мониторинга за 9 месяцев.

3. Директору Росжелдорснаб Горбунову Г.Б.:

3.1. приостановить закупки для нужд ОАО «РЖД» электросветильников типа ЛПО 01-02х36-002 и отпуск со складов для нужд структурных подразделений ОАО «РЖД»;

3.2. в срок до 01.04.2012г организовать проведение независимой экспертизы закупленной партии светильников на соответствие заявленным требованиям в сертификате соответствия;

3.3. в целях защиты интересов ОАО «РЖД», в срок до 01.05.2012 г. организовать возврат приобретенных электросветильников марки ЛПО 01-02х36-002, изготовитель ЗАО «Ксенон», не отвечающих необходимому уровню безопасности;

3.4. в срок до 15.03.2012 г довести до филиалов и их структурных подразделений порядок действий при выявлении фактов ненадлежащего исполнения обязательств по качеству товаров поставляемых для нужд ОАО «РЖД»;

3.5. обеспечить своевременное проведение претензионной работы с поставщиками материально-технических ресурсов в соответствии с законодательством РФ и нормативными документами ОАО «РЖД». В срок до 1 апреля 2012 года представить доклад о проводимой претензионной работе за 2011 год по материалам, устройствам и оборудованию поставляемых Росжелдорснабом и ДМТО;

3.6. в срок до 01.03.2012 года представить информацию о количестве полученных светильников указанного типа и остатках на складах;

3.7. указать на отсутствии на совещании руководителей Росжелдорснаба непосредственно причастных в приобретении некачественных электросветильников типа ЛПО 01-02х36-002.

4. Начальнику Центральной дирекции инфраструктуры Супруну В.Н., директору Росжелдорснаб Горбунову Г.Б., начальнику Департамента технической политики Назарову А.С. в срок до 15.03.2012г. дать предложения по разработке критериев качества электротехнической продукции для учета в требованиях при закупке для нужд ОАО «РЖД».

5. Главным инженерам железных дорог, начальникам Управления электрификации и электроснабжения Центральной дирекции инфраструктуры Лосеву В.Г., Управления объектов технологического и коммунального назначения Центральной дирекции инфраструктуры Никитину Г.Н., Управления автоматики и телемеханики Центральной дирекции инфраструктуры Балуеву Н.Н., начальнику Центральной станции связи

Маневичу П.Ю. в период с 1 марта по 1 мая 2012 года провести проверки контуров заземления на постах ЭЦ.

6. Начальникам Управления электрификации и электроснабжения Центральной дирекции инфраструктуры Лосеву В.Г., Управления объектов технологического и коммунального назначения Центральной дирекции инфраструктуры Никитину Г.Н., Управления автоматики и телемеханики Центральной дирекции инфраструктуры Балуюеву Н.Н., Департамента технической политики Назарову А.С. рассмотреть на секции НТС ОАО «РЖД» в 2012 г. вопрос об улучшении качества напряжения на постах ЭЦ.

7. Руководителям филиалов указать на неудовлетворительную работу в части претензионной работы по фактам поставки для нужд ОАО «РЖД» некачественной электротехнической продукции.

Старший вице-президент
ОАО «РЖД»



В.А. Гапанович