



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»
(ОАО «РЖД»)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 5 » августа 2013 г.

Москва

№ 1687р

О введении в действие Положения по обеспечению пожарной безопасности на постах ЭЦ, ДЦ, ГАЦ и домах связи

В целях обеспечения пожарной безопасности на постах ЭЦ, ДЦ, ГАЦ и домах связи ОАО «РЖД»:

1. Утвердить и ввести в действие с 5 августа 2013 г. Положение по обеспечению пожарной безопасности на постах ЭЦ, ДЦ, ГАЦ и домах связи (далее – Положение).

2. Руководителям причастных департаментов, управлений, филиалов и структурных подразделений ОАО «РЖД»:

довести настоящее Положение до сведения причастных работников;
обеспечить тиражирование и организовать в установленном порядке изучение Положения;

3. Признать утратившим силу Порядок взаимодействия и распределения ответственности по обеспечению пожарной безопасности, организации внедрения и обслуживания систем автоматической пожарной защиты служебно-технических зданий в которых расположено оборудование СЦБ, связи, управления тяговым и нетяговым электроснабжением, контроля состояния подвижного состава, а также персонал, обеспечивающий управление движением поездов, утвержденный 29 декабря 2008 г.

Старший вице-президент
ОАО «РЖД»

В.А. Гапанович

Исп. Инкин Н.Е., ЦБТ
(499)260-52-94



УТВЕРЖДЕНО

распоряжением ОАО «РЖД»

от « 05 » 08 2013 г. № 1687р

**Положение
по обеспечению пожарной безопасности
на постах ЭЦ, ДЦ, ГАЦ и домах связи**

1. Общие положения. Термины и определения.

1.1. Настоящее «Положение об обеспечении пожарной безопасности на постах ЭЦ, ДЦ, ГАЦ и в домах связи» (далее - Положение) устанавливает порядок взаимодействия и распределение ответственности между структурными подразделениями филиалов ОАО «РЖД» по обеспечению пожарной безопасности на постах электрической централизации, диспетчерской централизации, горочной автоматической централизации, объединенных постах электрической централизации, маневровых вышках и маневровых постах в домах связи.

Положение устанавливает также порядок взаимодействия и распределение ответственности при оснащении и обслуживании систем пожарной автоматики на постах электрической централизации, диспетчерской централизации, горочной автоматической централизации, объединенных постах электрической централизации, маневровых вышках и маневровых постах, домах связи.

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на все служебно-технические здания (далее - здание), в которых осуществляется совместное нахождение оборудования СЦБ, связи, управления тяговым и нетяговым электроснабжением, контроля состояния подвижного состава, ДГА, персонал, обеспечивающий управление движением поездов и обслуживание технических средств, находящиеся в ведении структурных подразделений ОАО «РЖД», а также дома связи.

Действие настоящего Положения не распространяется на посты электрической и диспетчерской централизации модульного исполнения и модули связи, находящихся в зоне ответственности одного структурного подразделения.

1.3. Требования настоящего Положения обязательны для исполнения всеми работниками ОАО «РЖД», работниками других предприятий и организаций, выполняющими производственные задачи в зданиях, указанных в п.1.1 настоящего Положения.

1.4. В настоящем Положении применяются следующие термины и определения:

аккумуляторная – помещение, в котором расположены аккумуляторные батареи стационарного типа;

балансодержатель здания – структурное подразделение филиала ОАО «РЖД» на балансе которого находится здание, помещения которого

подлежат защите установкой пожарной сигнализации и системой организации управления эвакуацией на пожаре;

балансодержатель оборудования – структурное подразделение филиала ОАО «РЖД», на балансе которого находится оборудование, подлежащее защите установкой пожарной автоматики;

дизель-генераторная – помещение, в котором установлена дизель-генераторная установка, за исключением блок-контейнеров модулей ДГА;

дом связи – служебно-техническое здание, в котором располагается оборудование связи и персонал для эксплуатации данного оборудования;

кроссовая – помещение, в котором установлено оборудование, предназначенное для соединения и разъединения постовых и напольных кабелей;

помещение дежурного по станции – служебное помещение, в котором расположено оборудование контроля состояния подвижного состава, СЦБ, связи, управления электроснабжением, а также находится персонал, обеспечивающий управление движением поездов;

пост электрической централизации – служебно-техническое здание, в котором совместно располагается персонал различных структурных подразделений, а также устройства СЦБ, тягового электроснабжения, связи, вычислительной техники, контроля состояния подвижного состава, ДГА;

пост диспетчерской централизации – служебно-техническое здание, в котором совместно располагается персонал различных структурных подразделений, а также устройства связи, вычислительной техники, диспетчерской централизации, контроля состояния подвижного состава;

пост горочной автоматической централизации – служебно-техническое здание, в котором совместно располагается персонал различных структурных подразделений, а также устройства горочной автоматической централизации, связи, ДГА;

релейная – помещение, в котором расположено оборудование СЦБ;

связевая – помещение, в котором расположены технические средства связи, за исключением абонентского оборудования;

система предотвращения пожаров – комплекс организационных мероприятий и технических средств, исключающих возможность возникновения пожара;

система противопожарной защиты – комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий воздействия опасных факторов пожара на объект защиты;

пользователь – структурное подразделение филиала ОАО «РЖД», не являющееся балансодержателем здания, но пользующееся отдельными помещениями в здании или всем зданием в целом.

2. Система предотвращения пожаров. Система противопожарной защиты.

2.1. Пожарная безопасность зданий обеспечивается за счет создания систем предотвращения пожаров и противопожарной защиты.

2.1.1. Целью создания системы предотвращения пожаров является исключение условий образования горючей среды и (или) исключение условий образования в горючей среде источников зажигания.

Исключение условий образования горючей среды и образования источников зажигания обеспечивается:

- применением негорючих веществ и материалов;
- соблюдением работниками противопожарного режима;
- своевременным удалением из помещений и технологического оборудования пожароопасных производственных отходов, отложений пыли, пуха и др.;

- применением устройств и материалов, исключающих распространение пламени из одного объема в смежный;

- применением в конструкциях быстродействующих средств защитного отключения электроустановок;

- устройством молниезащиты здания и оборудования;

- применением устройств заземления;

- ограничением доступа посторонних лиц.

2.1.2. Целью создания системы противопожарной защиты является защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его воздействий.

Защита людей и имущества обеспечивается:

- применением объемно-планировочных решений и средств, ограничивающих распространение пожара за пределы очага;

- устройством эвакуационных путей;

- устройством систем обнаружения пожара;

- применением средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожаров;

- применением основных строительных конструкций, с соответствующей степенью огнестойкости и классу пожарной опасности;

- применением огнезащитных составов, для повышения огнестойкости строительных конструкций;

- применением первичных средств пожаротушения;

- применением автоматических установок пожаротушения;

- организацией обучения персонала правильным действиям при возникновении пожаров.

2.2. Мероприятия, предусмотренные системами предотвращения пожаров и противопожарной защиты разрабатываются на стадии проектирования, строительства, ремонта и эксплуатации зданий.

3. Разграничение помещений между структурными подразделениями ОАО «РЖД».

3.1. В целях обеспечения разграничения ответственности за обеспечение пожарной безопасности все помещения зданий постов ЭЦ, ДЦ, ГАЦ и домов связи должны быть закреплены за структурными подразделениями филиалов ОАО «РЖД» в соответствии с размещением оборудования и работников, выполняющих свои производственные функции в этих помещениях.

3.2. Закрепление помещений производится в соответствии с Единым корпоративным стандартом ОАО «РЖД» представления и обслуживания помещений утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 1 июля 2013 г. № 1462р. Распределение помещений утверждает заместитель начальника железной дороги по региону.

3.3. За пользователями, как правило, закрепляются следующие помещения:

3.3.1. За структурным подразделением **«Станция»** закрепляются помещение дежурного по станции и другие помещения, необходимые для функционирования Станции.

3.3.2. За структурным подразделением **«Дистанция сигнализации, централизации и блокировки»** закрепляются релейные, кроссовые СЦБ, дизель-генераторные СЦБ, аккумуляторные, используемые для аппаратуры СЦБ, комнаты электромехаников СЦБ, помещения мастерских СЦБ, и другие помещения, необходимые для размещения персонала и обеспечения обслуживания устройств.

3.3.3. За структурным подразделением **«Региональный центр связи»** закрепляются связевые, аккумуляторные, используемые для аппаратуры связи, комнаты электромехаников связи, помещения мастерских связи, подсобные помещения, закрепленные за региональным центром связи.

3.3.4. За структурным подразделением **«Дистанция электроснабжения»** закрепляются помещения электромехаников пунктов группировки на станциях стыкования и другие помещения, необходимые для размещения персонала и обеспечения обслуживания устройств.

3.3.5. За структурным подразделением **«Дистанции гражданских сооружений»** закрепляются помещения котельных, бойлерных, электрощитовых (бытового электропитания и электроотопления), насосных, мастерских дистанции гражданских сооружений, вентиляционные камеры, подсобные помещения, коридоры, лестничные клетки и иные помещения закрепленные за дистанцией гражданских сооружений, включая помещения не закрепленные согласно пунктам 3.3.1-3.3.4. При размещении оборудования иных пользователей в данных помещениях ответственность за пожарную безопасность распределяется в соответствии с балансовой принадлежностью оборудования.

3.3.6. В исключительных случаях допускается выделение помещений для работников других структурных подразделений филиалов ОАО «РЖД».

3.4. В случае передачи отдельных помещений здания в распоряжение организациям, не входящим в ОАО «РЖД», передача осуществляется на

основании договора, заключенного в установленном в ОАО «РЖД» порядке. В договоре должен быть отражен порядок обеспечения пожарной безопасности, в занимаемых помещениях здания и ответственность за обеспечение пожарной безопасности.

4. Разграничение ответственности руководителей структурных подразделений ОАО РЖД» за обеспечение пожарной безопасности.

4.1. Ответственность руководителей структурных подразделений распределяется следующим образом.

4.1.1. Начальник станции обеспечивает и несет ответственность за:
 соблюдение противопожарного режима в закрепленных помещениях;
 оснащение закрепленных помещений знаками безопасности;
 осуществление контроля за содержанием эвакуационных путей и выходов, а также мест общего пользования;

осуществление контроля работоспособности систем противопожарной защиты в целом по зданию поста ЭЦ, ДЦ, ГАЦ по приборам контроля;

оснащение закрепленных помещений первичными средствами пожаротушения;

обучение работников Станции мерам пожарной безопасности;
 сохранность линий и датчиков систем пожарной автоматики, находящихся в закрепленных помещениях

применение, в соответствии с утвержденным количеством и мощностью, технически исправных электробытовых приборов в помещениях, закрепленных за работниками станции;

своевременное информирование причастных о случаях срабатывания автоматической пожарной сигнализации, загораний и пожаров в зданиях постов ЭЦ, ДЦ, ГАЦ в соответствии с инструкцией о мерах пожарной безопасности;

взаимодействие с органами пожарного надзора и своевременное выполнение предписаний органов пожарного надзора в пределах своей компетенции.

4.1.2. Начальник дистанции сигнализации, централизации и блокировки обеспечивает и несет ответственность за:

соблюдение противопожарного режима в закрепленных помещениях;

оснащение закрепленных помещений знаками безопасности;

ведение технической документации на закрепленное оборудование в соответствии с декларацией соответствия пожарной безопасности в границах балансовой ответственности;

содержание устройств, оборудования, линий и сооружений СЦБ, исключающее их возгорание и последующее распространение пожара, в закрепленных по зоне ответственности помещениях;

содержание заземления устройств СЦБ в границах ответственности;

оснащение закрепленных помещений первичными средствами пожаротушения;

применение, в соответствии с утвержденным количеством и мощностью, технически исправных электробытовых приборов в помещениях, закрепленных за работниками дистанции;

правильную эксплуатацию и содержание оборудования систем автоматического пожаротушения, предназначенного для тушения оборудования СЦБ;

сохранность линий и датчиков систем пожарной автоматики, находящихся в закрепленных помещениях;

содержание в технически исправном состоянии автономных технологических систем вентиляции и кондиционирования в закрепленных помещениях и находящихся на балансе дистанции;

обучение работников дистанции мерам пожарной безопасности;

обеспечения контроля за содержанием эвакуационных путей и выходов;

взаимодействие с органами пожарного надзора и своевременное выполнение предписаний органов пожарного надзора в пределах своей компетенции.

4.1.3. Начальник регионального центра связи обеспечивает и несет ответственность за:

соблюдение противопожарного режима в закрепленных помещениях и обеспечение пожарной безопасности в домах связи находящихся на балансе регионального центра связи;

оснащение закрепленных помещений знаками безопасности;

ведение технической документации на закрепленное оборудование в соответствии с декларацией соответствия пожарной безопасности в границах балансовой ответственности;

содержание устройств и оборудования связи, балансодержателем которых он является исключаящее их возгорание и последующее распространение пожара;

содержание устройств электропитания и заземления, в границах ответственности;

содержание устройств, оборудования, линий и сооружений связи, исключаящее их возгорание и последующее распространение пожара, в закрепленных по зоне ответственности помещениях;

оснащение закрепленных помещений первичными средствами пожаротушения;

применение в соответствии с утвержденным количеством и мощностью, технически исправных электробытовых приборов в помещениях, закрепленных за региональным центром связи;

правильную эксплуатацию оборудования и содержание систем автоматического пожаротушения предназначенных для тушения оборудования связи в зданиях постов ЭЦ, ДЦ, ГАЦ и в зданиях домов связи в целом;

сохранность линий и датчиков систем пожарной автоматики, находящихся в закрепленных помещениях и в зданиях домов связи находящихся на балансе регионального центра связи;

содержание в технически исправном состоянии автономных технологических систем вентиляции и кондиционирования в закрепленных помещениях находящихся на балансе регионального центра связи;

обучение работников регионального центра связи мерам пожарной безопасности;

содержание в технически исправном состоянии антенно-фидерных устройств технологической радиосвязи, находящихся на балансе регионального центра связи;

содержание внутренних электросетей в границах ответственности;

своевременное информирование причастных о случаях срабатывания автоматической пожарной сигнализации, загораний и пожаров в зданиях домов связи в соответствии с инструкцией о мерах пожарной безопасности.

обеспечение контроля за содержанием эвакуационных путей и выходов;

взаимодействие с органами пожарного надзора и своевременное выполнение предписаний органов пожарного надзора в пределах своей компетенции.

4.1.4. Начальник дистанции электроснабжения обеспечивает и несет ответственность за:

соблюдение противопожарного режима в закрепленных помещениях;

оснащение закрепленных помещений знаками безопасности;

ведение технической документации на закрепленное оборудование в соответствии с декларацией соответствия пожарной безопасности в границах балансовой ответственности;

содержание оборудования устройств управления электроснабжением контактной сети и высоковольтных линий и силовых кабельных линий, исключающее их возгорание и последующее распространение пожара в закрепленных по зоне ответственности помещениях;

оснащение закрепленных помещений первичными средствами пожаротушения;

применение, в соответствии с утвержденным количеством и мощностью, технически исправных электробытовых приборов в помещениях, закрепленных за работниками дистанций электроснабжения;

сохранность линий и датчиков систем противопожарной защиты, находящихся в закрепленных помещениях;

обучение работников дистанции электроснабжения мерам пожарной безопасности;

содержание внутренних электросетей в границах ответственности;

содержание заземлений устройств электроснабжения в границах ответственности;

обеспечение контроля за содержанием эвакуационных путей и выходов;

взаимодействие с органами пожарного надзора и своевременное выполнение предписаний органов пожарного надзора в пределах своей компетенции.

4.1.5. Начальник дистанции гражданских сооружений (другого структурного подразделения ОАО «РЖД», являющегося балансодержателем здания) обеспечивает и несет ответственность за:

содержание в пожаробезопасном состоянии закрепленных помещений, чердачных и подвальных помещений здания;

содержание в исправном состоянии эвакуационных выходов и путей эвакуации и мест общего пользования;

соблюдение противопожарного режима в закрепленных помещениях; правильную эксплуатацию систем автоматической пожарной сигнализации в целом по зданию поста ЭЦ, ДЦ, ГАЦ и дома связи;

оснащение закрепленных помещений первичными средствами пожаротушения;

обучение работников дистанции гражданских сооружений мерам пожарной безопасности;

применение в соответствии с утвержденным количеством и мощностью, технически исправных электробытовых приборов в помещениях, закрепленных за работниками дистанций гражданских сооружений;

ведение технической документации на закрепленное оборудование и строительные конструкции здания в соответствии с декларацией соответствия пожарной безопасности в границах балансовой ответственности;

обеспечение исправной работы устройств внутреннего электроосвещения, отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации и молниезащиты здания;

содержание внутренних электросетей в границах ответственности;

обеспечение исправного состояния наружного контура заземления закрепленного электрооборудования в границах ответственности;

содержание в технически исправном состоянии внутреннего пожарного водопровода и проведение его проверок;

содержание в исправном состоянии общей приточной и вытяжной вентиляции;

содержание в технически исправном состоянии конструктивных элементов зданий;

обеспечение здания планами эвакуаций и закрепленных помещений знаками безопасности;

взаимодействие с органами пожарного надзора и своевременное выполнение предписаний органов пожарного надзора в пределах своей компетенции;

разработка и утверждение перечней электроприборов разрешенных к эксплуатации.

4.1.6. Начальники других структурных подразделений, в ведение которых переданы помещения и оборудование обеспечивают и несут ответственность за:

- соблюдение противопожарного режима в закрепленных помещениях;
- ведение технической документации на закрепленное оборудование в соответствии с декларацией соответствия пожарной безопасности;
- оснащение закрепленных помещений первичными средствами пожаротушения;
- применение в соответствии с утвержденным количеством и мощностью, технически исправных электробытовых приборов в закрепленных помещениях;
- сохранность линий и датчиков систем противопожарной защиты, находящихся в закрепленных помещениях;
- обучение работников мерам пожарной безопасности;
- обеспечение контроля за содержанием эвакуационных путей и выходов;
- взаимодействие с органами пожарного надзора и своевременное выполнение предписаний органов пожарного надзора в пределах своей компетенции.

4.1.7. Руководители структурных подразделений, работники которых в течение рабочей смены могут находиться в здании, обеспечивают и несут ответственность за:

- обучение работников мерам пожарной безопасности;
- соблюдение противопожарного режима.

5. Инструкция о мерах пожарной безопасности.

5.1. Внутренний противопожарный режим в здании устанавливается путем разработки Инструкции о мерах пожарной безопасности, разрабатываемой на основе Правил противопожарного режима в Российской Федерации, нормативных документов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности здания и помещений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования.

5.2. Инструкция о мерах пожарной безопасности разрабатывается балансодержателем здания совместно с пользователями.

5.3. Порядок действий работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений в здании, разрабатывается пользователями помещений по причастности.

5.4. Инструкция утверждается заместителем главного инженера по региону железной дороги и согласовывается с региональными подразделениями ФГП ВО ЖДТ России.

5.5. Инструкция обязательна к исполнению всеми пользователями здания.

5.6. Инструкция применима для проведения первичного противопожарного инструктажа пользователями здания в соответствии с разделом 4 настоящего положения.

6. Контроль соблюдения требований по пожарной безопасности при эксплуатации зданий.

6.1. Для обеспечения пожарной безопасности руководители структурных подразделений назначают ответственных руководителей и работников, в ведении которых находятся здание, помещения, кабельные линии и оборудование.

6.2. Организация содержания здания, помещений и оборудования постов ЭЦ, ДЦ, ГАЦ и домов связи по вопросам пожарной безопасности контролируется:

6.2.1. Работниками пользователей – ежесменно, при вступлении на дежурство (сменный персонал) и перед началом работы (постоянный персонал) контролируется наличие первичных средств пожаротушения, а также по показаниям контрольных приборов определяется работоспособность систем пожарной сигнализации и пожаротушения. При выявлении отклонений делается запись в журнале приема-передачи дежурства, сообщается причастному балансодержателю и организации, осуществляющей сервисное обслуживание систем пожарной автоматики;

6.2.2. Начальником (зам. начальника) станции ежемесячно, с участием ответственных лиц структурных подразделений ОАО «РЖД» осматривается, как содержатся помещения поста ЭЦ, ДЦ, ГАЦ, по пожарной безопасности, и соблюдение работниками противопожарного режима. По результатам проверки составляется акт. Порядок осмотра и составления акта определяет заместитель главного инженера железной дороги по региону.

6.3. Организация содержания здания, помещений и оборудования постов ЭЦ, ДЦ, ГАЦ и домов связи по вопросам пожарной безопасности рассматривается:

6.3.1. Заместителем главного инженера железной дороги по региону ежеквартально с участием причастных руководителей структурных подразделений;

6.3.2. Главным инженером железной дороги два раза в год на заседаниях территориальной пожарно-технической комиссии.

6.4. Декларация пожарной безопасности во исполнение Федерального Закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» заполняется в соответствии с СТО РЖД 1.15.007-2009 «Система управления пожарной безопасностью. Декларирование пожарной безопасности».

6.5. На посты ЭЦ, ДЦ, ГАЦ составляется паспорт (декларация соответствия требованиям пожарной безопасности в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 8 июня 2009 года № 1181), в которую на основании результатов комиссионного осмотра один раз в год вносятся изменения на основании выполненных мероприятий.

6.6. Руководители пользователей своим приказом устанавливают порядок контроля за обеспечением противопожарного режима в занимаемых зданиях и помещениях.

6.7. Для зданий постов ЭЦ внеклассных станций, станций первого и второго классов, домов связи, находящихся на балансе дистанции гражданских сооружений, заместитель главного инженера железной дороги по региону не менее 1 раза в полугодие обеспечивает организацию проведения тренировок персонала по действиям в случае возникновения пожара.

6.8. Для зданий домов связи, находящихся на балансе Центральной станции связи (регионального центра связи), организацию не реже 1 раза в полугодие тренировок по действиям на случай пожара обеспечивает главный инженер регионального центра связи.

6.9. Балансодержатель здания обеспечивает вручение мероприятий, предложенных к устранению в предписаниях пожарного надзора, причастным пользователям. По результатам устранения нарушений пользователи направляют отчет балансодержателю в установленный срок для подготовки ответа надзорному органу.

7. Порядок оснащения системами пожарной автоматики постов ЭЦ, ДЦ, ГАЦ и домов связи.

7.1. Оснащение зданий системами пожарной автоматики производится в плановом порядке за счет централизованных инвестиционных проектов ОАО «РЖД».

7.2. Оснащению системами пожарной автоматики подлежат здания и помещения в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности и организационно-технической документацией ОАО «РЖД».

7.3. Оснащение системами пожарной автоматики производится по проектно-сметной документации, разрабатываемой на каждое здание отдельно.

7.4. Все проекты оснащения системами пожарной автоматики зданий должны быть рассмотрены ведомственным пожарным надзором.

7.5. После ввода в эксплуатацию, в установленном в ОАО «РЖД» порядке, оборудование системы пожарной автоматики и системы оповещения и управления эвакуацией передается на баланс соответствующему структурному подразделению - балансодержателю здания.

7.6. После ввода в эксплуатацию, в установленном в ОАО «РЖД» порядке, оборудование системы автоматического пожаротушения передается на баланс соответствующему структурному подразделению - балансодержателю оборудования, для тушения которого предназначена система пожаротушения.

8. Порядок осуществления технического обслуживания систем пожарной автоматики.

8.1. Техническое обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения зданий осуществляется специализированными организациями.

8.2. В защищаемых системами пожарной автоматики помещениях должны быть размещены инструкции по эксплуатации этих систем и их использованию в случае возникновения пожара, порядке действий при возникновении неисправности установки. Данные инструкции утверждаются руководителями структурных подразделений, в ведении которых находятся установки.

8.3. Работники всех структурных подразделений, выполняющие свою работу в здании, должны быть ознакомлены с инструкциями, указанными в п.8.2.

8.4. Работникам всех структурных подразделений, категорически запрещается отключать исправные системы пожарной автоматики.

8.5. Установки противопожарной защиты всегда должны находиться в дежурном режиме (автоматическое обнаружение и оповещение о пожаре, пуск установки пожаротушения), за исключением случаев проведения работ по их техническому обслуживанию или ремонту.

8.6. В каждом здании должен быть заведен журнал для отметки периодического технического обслуживания установок противопожарной защиты. Журнал находится у персонала, обеспечивающего управление движением поездов, у дежурного персонала домов связи, или у представителя балансодержателя системы пожарной автоматики.

8.7. Запас баллонов с газовыми огнетушащими веществами (далее – ГОТВ) должен храниться таким образом, чтобы обслуживающая организация обеспечила замену баллонов с вышедшим ГОТВ в суточный срок.

8.8. В случае несанкционированного выхода ГОТВ из системы пожаротушения заместитель главного инженера железной дороги по региону проводит разбор в целях установления причин срабатывания и определяет ответственных и сроки по восстановлению ее работоспособности.

8.9. Контроль за своевременным выполнением технического обслуживания сервисной организацией систем пожарной автоматики возлагается на руководителя структурного подразделения – балансодержателя этих систем.

9. Порядок допуска сторонних организаций к производству ремонтно-строительных и монтажных работ в зданиях.

9.1. Подрядные организации, не входящие в состав ОАО «РЖД», допускаются к выполнению ремонтно-строительных, строительно-монтажных и монтажных работ в зданиях только при наличии подписанного договора, в установленном в ОАО «РЖД» порядке.

9.2. Договором должна быть предусмотрена полная материальная ответственность в случае возникновения пожара по вине подрядной организации.

9.3. До начала выполнения работ работники подрядной организации должны пройти целевой противопожарный инструктаж о порядке проведения работ в здании. Инструктаж проводит балансодержатель здания.

9.4. В случае необходимости выполнения огневых работ или работ, связанных с подключением к внутренней бытовой электросети переносного

оборудования и инструмента, балансодержателем здания оформляется наряд-допуск.

9.5. Для усиления контроля на период проведения ремонтно-строительных, строительно-монтажных и монтажных работ в здании, балансодержатель здания и оборудования немедленно информируют ведомственную пожарную охрану о начале работ.